

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, ugunsgrēka izziņošanas sistēmas un apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un remonts

Izpildītājam jānodrošina sekojošais:	Pretendenta piedāvājums
<p>1. Iekārtu tehniskā apkope (saskaņā ar iekārtu uzskaitījumu), sīkais (bez detaļu nomaiņas) remonts ar attiecīgiem ierakstiem iekārtu apkopes žurnālos.</p> <p>1.1. Jāuzņemas pilnu atbildību par viņam apkopē atrodošos sistēmu un iekārtu atrašanos darba kārtībā visā līguma darbības laikā.</p> <p>1.2. Jāorganizē savs darbs tā, lai Pasūtītāja personāls varētu netraucēti veikt ikdienas darbu.</p> <p>1.3. Jānodrošina diennakts avārijas dienesta tālruna numurs, pa kuru var pieteikt bojājumu.</p> <p>1.4. Radušies bojājumi novēršanai jāierodas ne vēlāk, kā 3 stundu laikā. Bojājumi jānovērš ne vēlāk, kā 24 stundu laikā no to konstatēšanas brīža ar Izpildītāja rīcībā esošajiem resursiem, vai pēc vienošanās ar Pasūtītāju bojājuma novēršanai un remontam jāpiesaista trešā persona.</p> <p>1.5. Ugunsdzēsības un apsardzes paneļa (u) barošanas blokam ir jāveic kapacitātes mērījumi. Ja kapacitāte ir mazāka nekā 10%, akumulators ir jānomaina. Par to, ka veikts mērījums un nomaiņa jā sastāda abpusēji parakstīts akts.</p> <p>2. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope:</p> <p>2.1. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 109. punktam aktualizē vai izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju:</p> <p>2.2. instrukciju par iekārtas ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;</p> <p>2.3. instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās uguns aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes;</p> <p>2.4. uguns aizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu;</p> <p>2.5. Uguns aizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu;</p> <p>2.6. Uguns aizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglamentu.</p> <p>2.7. Reize ceturksnī jāveic vizuālā apskate, detektoru tīrīšana, barošanas bloku,</p>	

akumulatoru pārbaude, sistēmas darbības pārbaude, nepieciešamības gadījumā parametru regulēšana, veikto darbu fiksēšana drošības sistēmu tehniskajā dokumentācijā, pārējās ražotāja ekspluatācijas noteikumos noteiktās darbības.

2.8. Tehniskās apkopes periodiskumu iekārtām jāveic saskaņā ar tehniskajām un normatīvo aktu prasībām, bet ne retāk, kā 1 x mēnesī.

2.9. Reize gadā jāveic visu sistēmu kontrolpaneļu, detektoru, raidītāju, trauksmes pogu un sirēnu darbaspēju pārbaude, nepieciešamības gadījumā parametru regulēšana, instrukciju, zonu saraksta aktualizācija, pārējās ražotāja ekspluatācijas noteikumos noteiktās darbības.

2.10. Tehniskās apkopes laikā jāveic sekojoši darbi:

2.10.1. Vizuālā pārbaude;

2.10.2. Darba uzstādījumu pārbaude saskaņā ar iekārtu pases datiem;

2.10.3. Darba režīmu nodrošināšana iekārtām, regulēšana un uzturēšana atbilstoši konkrētiem iekārtu tehniskajiem noteikumiem un iekārtu pielietojumam;

2.10.4. Jānosaka iekārtu defekti un jāstāda defektu akti;

2.10.5. Jākontrolē iekārtu tehniskais stāvoklis un nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam par visiem iekārtu bojājumiem, to neatbilstību iekārtu tehniskajiem noteikumiem (tehniskais stāvoklis, kontroles ierīču un signālierīču pārbaudes termiņu notecējums, bīstamie faktori, tml.).

2.10.6. Jāiesniedz atzinumi par nepieciešamajiem sistēmu uzlabojumiem un veicamajām izmaiņām

2.10.7. Pēc vienošanās ar Pasūtītāju jāveic ugunsdrošības sistēmu remonts. Sistēmas Izpildītājs apkalpo saskaņā ar izstrādātu reglamentu vai tehniskajā specifikācijā pieprasīto periodiskumu.

2.11. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām (trauksmes poga) ir jābūt pieslēgtām pie apkalpojošās firmas kopējās sistēmas.

2.12. Kopējās remonta izmaksas Līguma darbības termiņa laikā nedrīkst pārsniegt 30% no kopējām izmaksām par iekārtu apkalpošanu. Par katru nepieciešamo remontu puses vienojas atsevišķi, sagatavojot defektācijas aktu, saskaņojot darbu tami, darbu izpildes termiņus, apmaksas, un citus nosacījumus, kas nepieciešami darbu

veikšanai.	
------------	--

Apsardzes signalizācijas sistēmu tehniskā apkalpošana

Izpildītājam jānodrošina sekojošais:	Pretendenta piedāvājums
<ol style="list-style-type: none">1. Iekārtu tehniskā apkope (saskaņā ar iekārtu uzskaitījumu), sīkais (bez detaļu nomaiņas) remonts ar attiecīgiem ierakstiem iekārtu apkopes žurnālos.2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt sistēmu pieslēgšanu pie centrālās apsardzes pults (turpmāk – CAP).3. Apsardzes signalizācijas sistēmas darbības pārbaude (vienu reizi trīs mēnešos).	

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums)